

Pytania i wyjaśnienia (9) – do ogłoszenia nr 31410 pn.: *Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.”* zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)

Białka Tatrzańska, dnia 12.06.2020 r.

Dnia 12.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

Treść pytań:

1. W załączniku 5a dokumentacji przetargowej na stronie 18 pkt. 3a zostały wyszczególnione filtry UV z adnotacją (OPCJA). Proszę o informację czy zapytanie ofertowe obejmuje powyższe filtry?
2. Czy jest możliwość zastosowania transformatorów olejowych i wykonania kadzi?
3. Czy inwestor posiada projekt wentylacji mechanicznej komór stacji transformatorowych (konieczna wentylacja mechaniczna w przypadku zastosowania transformatorów suchych)

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad Pytanie 1)

Tak – przedmiot Zapytania Ofertowe obejmuje te filtry UV.

Ad Pytanie 2)

Zamawiający takiej możliwości nie przewiduje. Należy zastosować transformatory suche.

Ad Pytanie 3)

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym wykonanie projektu wykonawczego należy do obowiązków Wykonawcy. Projekt wykonawczy obejmować ma przedmiotową wentylację (przy czym wyjaśnia się, że zastosowana technologia ma spełniać wymogi wydajności przewidziane w projekcie budowlanym).