

**Pytania i wyjaśnienia (11)** – do ogłoszenia nr 31410 pn.: *Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.”* zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)

Białka Tatrzańska, dnia 19.06.2020 r.

**Dnia 18.06.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:**

**Treść pytania:**

*Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie uszczelnienia membraną EDPM grubości 1.1mm?  
Według producentów podana w przedmiarze gr. 2 mm nie jest produkowana.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować uszczelnienie membraną EPDM o grubości 1.5mm.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że na złożone prośby o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego po terminie ich składania wskazanym w Zapytaniu Ofertowym może udzielić odpowiedzi albo pozostawić bez rozpoznania.